



10. Jun 2021 1748_f-va_modell_Alpinbakken.dwg

Tegnforklaring
 Vannledning
 Spillvannledning
 Overvannledning

Kum
 Brannkum

Eiendomsgrense
 gnr/bnr

Prosjekterte

Eksisterende

Merknader
 Påkobling VL SP klargjort utstikk

-Alle ledninger med overdekning under 2,5 meter isoleres

-Alle tilkoblinger kontrolleres

-Det etableres innstikk til tomter på VL32PE og SP110PVC

Felles VL er 40PE

Hensvisning

1. VA Norm
2. Typetegninger
3. Lengdeprofiler
4. Kumtegninger

Rev.	Revisjonen gjelder	Tegnet	Kontr.	Godkjent	Dato
	Furutangen AS				10.06.2021
	Furutangen aktivitetssenter				
VA		Prosjektnummer	1748		
Situasjonsplan		Arkivreferanse			
		Erstatn. for			
		Målestokk	1:500		
Regleringsplan		Arkformat	A300 m		
		koordinatsystem	UTM32,NM2000		
		Tegning nr.	GH01		Rev.